



MANUAL DE USO Infraestructura Pública para beneficiario directo

ABASTOS



Manual de Uso Infraestructura Pública Abastos



Limpie el estanque, a lo menos, una vez al mes. Vacíelo completamente, barra los restos de tierra y limpie con cloro. Finalmente, vuelva a lavar con agua para eliminar el cloro residual del estanque.



Limpie el Filtro una vez al mes. Retírelo del contenedor, limpie el filtro de malla con un cepillo de dientes viejo bajo un chorro de agua. Reemplace el filtro cuando esté roto.



Recuerde **incluir la pastilla de cloro**, cuando el color del agua se torne un poco amarillenta.



Revise la **pastilla de cloro que está dentro de la capsula cloradora**, si ya se disolvió completamente, instale una nueva pastilla.



Pozo Noria y Pozo Profundo: Mantenga cerrado el pozo, con su tapa correspondiente, para evitar la contaminación de las aguas con polvo y roedores.



Para el caso de **Vertiente gravitacional**: Después de cada lluvia **limpie de hojas o sedimentos** el canal donde escurre el agua.



SUBDERE
Subsecretaría de
Desarrollo Regional
y Administrativo

Ministerio del
Interior y
Seguridad Pública

Si ve a una persona dañando esta obra,
comunicarse con carabineros al 133
o denúncielo en su municipalidad.



INFORMACIONES:
subdere.gov.cl



MANUAL DE USO Infraestructura Pública para beneficiario directo

FOSAS SEPTICAS



Manual de Uso Infraestructura Pública Fosas Sépticas



Inspeccione periódicamente los pozos de absorción para observar su funcionamiento.



Revise el nivel lodos de la fosa y retire cuando su altura exceda los dos tercios del total de la fosa.



Inspeccione al menos una vez al año el tanque séptico.



Limpie periódicamente la cámara desgrasadora, y no arroje basuras que puedan obstruir el sistema.



Cuando abra la tapa deje pasar un tiempo que garantice ventilación. Los gases acumulados pueden causar explosiones o asfixia, por ello, nunca utilice fósforos encendidos o antorchas.



Utilice poca agua para no saturar el sistema séptico, y evite verter acetona, aceites, alcohol o líquidos para lavado en seco del tanque séptico, pues no se descomponen fácilmente.




SUBDERE
Subsecretaría de
Desarrollo Regional
y Administrativo

Ministerio del
Interior y
Seguridad Pública

Si ve a una persona dañando esta obra,
comunicarse con carabineros al 133
o denúncielo en su municipalidad.



INFORMACIONES:
subdere.gov.cl



MANUAL DE USO Infraestructura Pública para operarios

PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES



Manual de Uso Infraestructura Pública Planta de Tratamiento de Aguas Residuales



Estar familiarizado con la función de los procesos que conforma la planta de tratamiento.



Estar completamente familiarizado con la teoría y la práctica de los procesos operacionales de la planta de tratamiento.



Estar familiarizado con los procesos de mantenimiento, teniendo en mente que es imposible realizar una buena operación sino existe un buen mantenimiento.



Estar familiarizado y ser consciente de la importancia de su trabajo en la conservación del medio ambiente y de la salud de la población en general.



Estar familiarizado con las características de las aguas residuales a ser tratadas incluyendo las variaciones del caudal, cargas orgánicas y de sólidos, etc.



Estar familiarizado con los dispositivos legales.



Revise los Niveles de Lodos.
Revise Clorador y declorador.



Verifique la circulación de oxígeno en el sistema.



SUBDERE
Subsecretaría de
Desarrollo Regional
y Administrativo

Ministerio del
Interior y
Seguridad Pública

Si ve a una persona dañando esta obra,
comunicarse con carabineros al 133
o denúncielo en su municipalidad.



INFORMACIONES:
subdere.gov.cl



MANUAL DE USO Infraestructura Pública para operarios

AGUA POTABLE RURAL



Manual de Uso Infraestructura Pública Agua Potable Rural



Limpie el Filtro una vez al mes. Revise los Filtros del sistema y manténgalos limpios tal como lo indica la Seremi de Salud en la Resolución de Aprobación del Proyecto.



Tenga precaución con la manipulación del cloro.



Revise los niveles de cloro y mantenga la cantidad indicada por la Seremi de Salud en la Resolución de Aprobación del Proyecto.



Limpie el Estanque Acumulador.



SUBDERE
Subsecretaría de
Desarrollo Regional
y Administrativo

Ministerio del
Interior y
Seguridad Pública

**Si ve a una persona dañando esta obra,
comunicarse con carabineros al 133
o denúncielo en su municipalidad.**



INFORMACIONES:
subdere.gov.cl